

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situații de Urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Mihai Viteazul” al Județului Covasna

Nr. 3830133 din 28.06.2024
Exemplar nr. 1
Sfântu Gheorghe



**Către,
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE**

Urmare la adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, cu numărul 3830133 din 11.06.2024 și a documentelor anexate pentru elaborarea „P.U.Z. – MODIFICARE PARȚIALĂ CARTIER REZIDENȚIAL STR. BORVIZ MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE”, din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borviz, FN, județul Covasna, vă comunicăm că, în urma verificărilor efectuate putem emite următorul punct de vedere:

Considerăm că, accesul autospecialelor de intervenție va fi asigurat în permanență în zona studiată, în condițiile respectării cerințelor impuse de documentația înaintată de către solicitant.

De asemenea, menționăm că sunt necesare (după caz) asigurarea:

- accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor pct. 4.12 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996.;

- distanțelor minime de siguranță față de toate edificiile limitrofe conform prevederilor tab. 2.2.2 din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P 118/99*;

- distanțelor minime de siguranță față de stațiile de distribuție carburanți la autovehicule, conform Normativul NP 004-2003 *pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule*;

- distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene de peste 1kV în conformitate cu prevederile art. 23 din ONRE nr. 239/2019;

- distanțelor de siguranță față de sisteme de alimentare a autovehiculelor cu carburanți, inclusiv GPL și GNCV, în vecinătatea construcției și dacă se respectă distanțele de siguranță față de acestea conform normativelor specifice.

De asemenea, în cazul în care, vor avea loc lucrări la rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, beneficiarul are obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu, în baza documentelor prevăzute în anexa nr. 12, crt. 3, din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/202.

Cu respect,

p/INSPECTOR ȘEF
PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
LOCOTENENT COLONEL

Daniel **PREDICIOIU**



Începând cu 01.01.2024, documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Prin excepție, până la data de 30.06.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format lettric.