MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Mihai Viteazul" al Judeţului Covasna

Nr. 2430491 din 12.11.2025
Exemplar nr...
Sfântu Gheorghe

Către,

NAGY MIHALY ŞI SZILAGYI JANOS-PETER
Comuna Bodoc, nr. 291A, judeţul Covasna

Urmare la adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul" al judeţului Covasna, cu numărul 2430491 din 24.10.2025 şi a documentelor anexate pentru elaborarea *„PUZ - ZONA LOCUINŢE JOASE STRADA PĂDURII"*, din municipiul Sfântu Gheorghe, extravilan - zona străzii Pădurii, judeţul Covasna, vă comunicăm că, în urma verificărilor efectuate putem emite următorul punct de vedere:

- Considerăm că, se poate realiza accesul cu autospecialele de intervenţie până la limita de proprietate. Precizăm faptul că se impune respectarea cerinţelor impuse din documentaţia anexată, privind asigurarea accesului pentru autospecialele de intervenţie.

- Totodată, menţionăm că, este obligatorie asigurarea:

- accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor pct. 4.11, respectiv pct. 4.12 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996. "Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu";
- distanţelor minime de siguranţă faţă de toate edificiile limitrofe conform prevederilor tab. 2.2.2 din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, Indicativ P 118/99;
- distanţelor minime de siguranţă faţă de staţiile de distribuţie carburanţi la autovehicule, conform Normativul NP 004-2003 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie carburanţi la autovehicule;

Str. Oltului, nr.31-33, cod 520027, tel.0267/315350, 315351, fax.0267/311182
e-mail: contact@isucv.igsu.ro

- distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene de peste 1kV în conformitate cu prevederile art. 23 din ONRE nr. 239/2019;
- distanțelor de siguranță față de sisteme de alimentare a autovehiculelor cu carburanți, inclusiv GPL și GNCV, în vecinătatea construcției și dacă se respectă distanțele de siguranță față de acestea conform normativelor specifice.

De asemenea, în cazul în care, vor avea loc lucrări la rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, beneficiarul are obligația solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, în baza documentelor prevăzute în anexa nr. 12, crt. 3, din Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022.

Cu respect,

Î.INSPECTOR ŞEF
COLONEL,
Daniel **PREDICIOIU**

Documentaţiile tehnice de avizare/autorizare pot fi depuse în format letric, până la modificarea prevederilor Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin OMAI nr. 180 din 29 noiembrie 2022, rectificat.

Str. Oltului, nr.31-33, cod 520027, tel.0267/315350, 315351, fax.0267/311182
e-mail: contact@isucv.igsu.ro