

HYDROKOV S.A.
Nr. înreg. com J1996000284148
CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Operator de date cu caracter personal nr.: 20258

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Strada Rednik nr. 1
Tel: +40 267 315 400
e-mail: secretariat@hydrokov.ro
www.hydrokov.ro



HYDROKOV

Nr. 4203 / 08.05.2026

S.T.

Către,

SEPSI OSK S.A.

str. Lunca Oltului nr.106, mun. Sf Gheorghe
jud. Covasna, tel. 0722385511

Spre știință:
Mun. Sf. Gheorghe
Relații cu clienți
Director operațiuni

Referitor la documentația depusă în vederea emiterii avizului de amplasament pentru obiectivul „MODIFICARE PARȚIALĂ UTR 1 – PUZ ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI SERVICII NORD”, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona Lunca Oltului și Stadionului OSK, CF nr. 24007 Sfântu Gheorghe, conform Certificatului de urbanism nr. 197/13.05.2025, vă restituim un exemplar din documentație cu următoarele precizări:

Amplasamentul se află în vecinătatea conductelor magistrale de aducțiune apă care transportă apa de la zona de captare și care reprezintă sursa principală de alimentare cu apă a municipiului Sfântu Gheorghe, precum și a altor 8 unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) din aria de operare. Prin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna sunt prevăzute, în faza de proiectare, două conducte de aducțiune apă amplasate în paralel cu digul de protecție.

Având în vedere importanța deosebită a frontului de captare necesar alimentării cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, vor fi respectate cu strictețe toate prevederile menționate în H.G. nr. 930/2005. Este interzisă executarea unor construcții cu fundații continue la o distanță mai mică de 10 m față de conductele existente de aducțiune apă.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza printr-o conductă executată prin foraj orizontal, pe sub cele 3 conducte de aducțiune existente. Este interzisă executarea unor construcții cu fundații continue la o distanță mai mică de 3 m față de conductele de distribuție apă existente și propuse în amplasament.

Nu este permisă subtraversarea sau supratraversarea conductelor de aducțiune existente pentru racordarea la canalizarea menajeră. Bazinul vidanjabil propus pentru amplasament va fi etanș, fără posibilitatea poluării mediului, și va fi amplasat la o distanță minimă de 25 m, măsurată în plan orizontal, față de generatoarea conductei de aducțiune cea mai apropiată de teren. Pentru racordarea obiectivului la rețelele publice, se va depune la operatorul regional proiectul tehnic spre avizare.

Toate lucrările de construcții aflate în desfășurare vor fi supravegheate constant, astfel încât să nu fie produse deteriorări conductelor existente.

Utilizarea amplasamentului propus pentru obiectiv se va realiza cu respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare. În cazul producerii unor avarii, deteriorări sau afectări ale conductelor de aducțiune, beneficiarul și/sau executantul lucrărilor vor fi obligați să suporte integral costurile aferente remedierii și readucerii acestora la starea inițială de funcționare.



HYDROKOV S.A.
Nr. înreg. com: J1995009264148
CUI RO 8574327
Capital social: 18.410.301,50 lei
COD IBAN: RO428TR101501202K16637XX
Operator de date cu caracter personal nr.: 20258

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Strada Rednik nr. 1
Tel: +40 267 315 400
e-mail: secretariat@hydrokov.ro
www.hydrokov.ro



HYDROKOV

Totodată, beneficiarul și/sau executantul vor răspunde pentru toate prejudiciile cauzate ca urmare a afectării sistemului de alimentare cu apă, inclusiv pentru eventualele întreruperi ale alimentării cu apă a municipiului Sfântu Gheorghe și a localităților deservite de sistemul regional de alimentare cu apă.

Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis și este valabil pe perioada de valabilitate a Certificatului de urbanism.

ec. Kozsokár Attila
director general



ing. Bacs-Benke Erika- Eszter
director tehnic