

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situații de Urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Mihai Viteazul” al Județului Covasna

Nr. 1630101 din 17.03.2026
Exemplar nr...
Sfântu Gheorghe



Către,

**SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMÂNNO-GERMANĂ DE PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE
V&K S.R.L. ROMANIA**

Urmare la cererea dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, cu numărul 1630101 din 03.03.2026 și a documentelor anexate pentru „MODIFICARE PARȚIALĂ UTR 1 PUZ –ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI SERVICII NORD”, din localitatea Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, județul Covasna, vă comunicăm că este obligatorie asigurarea:

- accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor Anexei nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996. *“Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu”* coroborat și cu prevederile Normativului P 118/1-2025 (Condiții de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu);
- distanțelor minime de siguranță față de toate edificiile limitrofe, conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1 - 2025;
- distanțelor minime de siguranță față de stațiile de distribuție carburanți la autovehicule, conform Normativului NP 004-2003 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule;
- distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene de peste 1kV în conformitate cu prevederile ANRE nr. 239/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- distanțelor de siguranță față de sisteme de alimentare a autovehiculelor cu carburanți, inclusiv GPL și GNCV.

Cu respect,

ÎNȘPECTOR ȘEF
COLONEIL

Daniel PREDICIOIU

Se transmite scanat la adresa de email: office@vksrl.ro