

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situații de Urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Mihai Viteazul” al Județului Covasna

Nr. 1627671 din 10.07.2023
Exemplar nr. 1
Sfântu Gheorghe



Către,
VAS HUNOR

Mun. Sfântu Gheorghe, str. Dozsa Gyorgy, nr. 21B, sc. B, ap. 6, jud. Covasna

Urmare la adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, cu numărul 1627671 din 13.06.2023 și a documentelor anexate pentru elaborarea *“P.U.Z. – ZONA DE LOCUINȚE, din mun. Sfântu Gheorghe, str. Kulakert, F.N, județul Covasna, vă comunicăm că, în urma verificărilor efectuate putem emite următorul punct de vedere:*

- Considerăm că accesul autospecialelor de intervenție va fi asigurat în permanență până la limita zonei studiate, în condițiile respectării cerințelor impuse de documentația înaintată de către solicitant.

Totodată menționăm că sunt necesare (după caz) asigurarea:

- accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor pct. 4.12 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996. *“Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu”;*

- distanțelor minime de siguranță față de toate edificiile limitrofe conform prevederilor tab. 2.2.2 din *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P 118/99;*

- distanțelor minime de siguranță față de stațiile de distribuție carburanți la autovehicule, conform *Normativul NP 004-2003 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule;*

- distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene de peste 1kV în conformitate cu prevederile *art. 23 din ONRE nr. 239/2019;*

- distanțelor de siguranță față de sisteme de alimentare a autovehiculelor cu carburanți, inclusiv GPL și GNCV, în vecinătatea construcției și dacă se respectă distanțele de siguranță față de acestea conform normativelor specifice.

Cu respect,

INSPECTOR SEF
Locotenent colonel
Adrian SIMTEA

Pagina 1 din 1

NESECRET